# 9　消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。
以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。

⚠ 警告　消耗部品の交換やメンテナンスの時は、必ず電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、作業を行ってください。プラグを差し込んだまま作業を行うと感電する危険性があります。

⚠ 警告　取扱説明書に記載されている以外の間違った方法で交換すると機械が正常に働かないばかりか、感電や火傷をする危険性があります。

⚠ 警告　消耗部品は必ず弊社指定の部品をご使用ください。指定外の部品を使用されると製品の性能が正しく発揮できないだけでなく、故障の原因にもなります。

100V 仕様機



200V 仕様機



必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で作業を行ってください。

## シール部の構造

シール部は下イラストの部品から構成されていますので、部品交換の時は順番を間違えないように取り付けてください。

**1**　5mm 、10mm 仕様機




**2**　20mm 仕様機



## 9-1　部品交換のための準備

● **各部品の交換の前に ....**

各部品を交換する際は圧着レバーを持ち上げることで作業がしやすくなります。

**方 法**

シール圧力調整ナット固定ビスを緩め、圧着レバー中央の圧力調整ナットを左にいっぱいに回して外します。
圧着レバーを持ち上げます。
圧力調整ナットを取り付ける時は、「**10-1 シール圧力の調整方法**」の **注 !** をご覧ください。




⚠ 警告 **圧着レバーを上げると、マイクロスイッチケースの穴を細い棒状のもので押せばマイクロスイッチがON 状態になりますので、絶対に ON 状態にしないでください。電源プラグをコンセントから抜いていないとヒーターが加熱して火傷をする危険性があります。（「9-7 マイクロスイッチの交換」の警告欄をご覧ください）**

## 9-2　フローガラスシートのずらし方

【必　要　物】 はさみ、プラスドライバー
【交換の目安】 フローガラスシートが破れた、焦げた、シールが汚い等

フローガラスシートは単品販売、補修部品セット販売しています。
フローガラスシートは予備として巻取棒に 25 ～ 30cm 巻いてあります。




**□全機種（OPL-300-20 以外）**

1　手前 2 個の樹脂ナット（黒）を緩めて、フローガラスシート押さえ板（下）（①）を外します。
2　フローガラスシート巻取棒（②）が回せる程度に樹脂ナット（黒）2 個を緩めて、フローガラスシートを矢印方向に引っぱり出してください
3　フローガラスシートの不要部分をハサミで切り取ります。
4　フローガラスシートの端をフローガラスシート押さえ板（下）（①）とフローガラスシート押さえ台の間に入れ、フローガラスシート押さえ板（下）（①）を樹脂ナット（黒）で固定します。
5　フローガラスシート巻取棒（②）を回してフローガラスシートのたわみをなくしてください。
6　樹脂ナット（黒）を締めてフローガラスシート巻取棒押さえ金具（③）でフローガラスシート巻取棒（②）を固定してください。

□ OPL-300-20

1　手前 2 個の樹脂ナット（黒）を緩めて、フローガラスシート押さえ板（下）（④）を外します。
2　フローガラスシート巻取棒（⑤）が回せる程度に樹脂ナット（白）2 個を緩めて、フローガラスシートを手前に引っぱり出してください
3　フローガラスシートの不要部分をハサミで切り取ります。
4　フローガラスシートの端をフローガラスシート押さえ板（④）とフローガラスシート押さえ台（⑥）の間に入れ、フローガラスシート押さえ板（④）を樹脂ナット（黒）で固定します。
5　フローガラスシート巻取棒（⑤）を回してフローガラスシートのたわみをなくしてください。
6　樹脂ナット（白）を締めてフローガラスシート巻取棒押さえ金具（⑦）でフローガラスシート巻取棒（⑤）を固定してください。



## 9-3　ヒーターの交換

【必　要　物】　プラスドライバー
【交換の目安】　ヒーターが切れた、凸凹が発生したシールが汚い等

### □ 5mm/10mm 仕様機

ヒーターは単品販売、補修部品セットで販売しています。ヒーターを取り付けている電極は、右イラストのような部品構成になっています。




⚠ 警告　もし誤って、ビス C を紛失した場合、ビス C（M4 × 6）より長いビスを代用しないようにしてください。ビス C より長いビスを使用すると電極台を固定しているビス D と接触して、ショートする危険性があります。

⚠ 注意　ヒーター交換時はガラステープ、サーコンシートの破損状況もかならず確認し、傷んでいるようであれば同時に交換してください。
ガラステープ、サーコンシートが傷んでいてヒーターと本体フレームが直接接触するとショートする危険性があります。

MEMO　ビスや電極カバーを紛失しない様に電極カバーを外さないでヒーターを交換できる構造になっています。

1　フローガラスシートを外します。「9-2 フローガラスシートのずらし方」をご覧ください。
2　左右双方電極のビス A をプラスドライバーで緩めて端子カバーを外します。右イラストは端子カバーを取り外した状態です。
3　左右双方電極のビス B を緩めてヒーターが左右に張られていない状態にします。電極カバーを外す必要はありません。
4　左右双方電極の電極カバーの穴にプラスドライバーを差し込み、ビス C を緩めるとヒーターを取り外すことができます。
5　取り付ける時は、電極の片方ずつ、電極板と板バネの間にヒーター端子を差し込み、電極からヒーターが浮かないようにヒーター端子を指で押さえたままヒーター止めビス C をドライバーで押しながら締め付けて固定します。
6　3 で緩めたビス B を確実に締付けヒーターが左右に張られた状態にします。ビス B の締め付けがゆるいとヒーターが左右に張られた状態にならずヒーターが損傷する原因になります。
7　電極に端子カバーをビス A で固定してください。




⚠ 警告　ビス B を緩めないと、ヒーターが左右に張られた状態のままになるのでヒーターを取り付ける際に適切に電極板と板バネの間にヒーター端子をセットできなくなります。



### □ 20mm 仕様機

1　フローガラスシートの下にヒーターがあります。「9-2 フローガラスシートのずらし方」を参照して、フローガラスシートを取り外してください。

2　プラスドライバーで電極カバー側面の電極カバーを止めビスを緩めて取り、電極カバーを外します。

3　電極レバーを上方向へ起こし、ヒーターをたるませ、ヒーター止めビスをプラスドライバーで緩めるとヒーターが取り外せます。

4　新しいヒーターを取り付ける時は、電極レバーを起こしたまま新しいヒーターが電極から浮かないように押さえながらヒーター止めビスをしっかり締めた後、電極レバーを倒します。

5　2 で外した電極カバーを取り付けてください。




⚠ 警告　安全のため、ヒーター交換後は必ず電極カバーを取り付けてください。

⚠ 警告　電極レバーは水平位置より上方向に起こさないでください。電極が破損します。

## 9-4　ガラステープ、サーコンシートの交換

【必　要　物】 はさみ、プラスドライバー
【交換の目安】　ヒーターがよく切れる　シールが汚い等
ガラステープ、サーコンシートは単品販売、補修部品セット販売しています。




1　「9-2 フローガラスシートのずらし方」「9-3 ヒーターの交換」をご覧いただき、フローガラスシート、ヒーターを取り外してください。

**注！** 粘着のりが残っている上にサーコンシート、ガラステープを貼りますと、シール面に悪影響をおこします。

2　温度センサー固定ビスを緩めて取り、温度センサーの先端をフレームから外します。「9-8 温度センサーの交換」の記載内容をご覧ください。
3　ヒーター下側のガラステープとサーコンシートをきれいにはがしてください。
4　新しいサーコンシートをシール部の長さより、約2mm 長めに貼り付けます。（1枚）
5　ガラステープをサーコンシートの上に重ねて貼り付けます。約 5mm ずつシール面の外側（電極の上）から貼り付けてください。（1枚）
6　2 で外した温度センサー固定ビスで温度センサーをフレームへ取り付けます。

**⚠ 注意** 必ず温度センサーがヒーターと接触するように取り付けてください。

**注！** ガラステープ交換の際に、サーコンシートのシール受け板への貼り付け粘着力が低下していましたらガラステープとともにサーコンシートも交換してください。

## 9-5　シリコンゴムの交換

【必　要　物】　アルコール（エタノール）
【交換の目安】　シールが汚い等
シリコンゴムは単品販売、補修部品セット販売しています。

1　シリコンゴムを取り去ります。
2　圧着レバーの金属部に残った粘着のりをアルコール（エタノール）を使って拭きとります。
3　新しいシリコンゴムを端から順に丁寧に貼ってください。

注！　シリコンゴムは貼り直しができません。




## 9-6　圧着ゴムの交換

【必　要　物】　特になし
【交換の目安】　圧着ゴムの衝撃緩衝部の高さが 2mm 以下になった場合
圧着ゴムは単品販売しています。定期的に圧着ゴムの衝撃緩衝部の減りを点検してください。「**9-1 部品交換のための準備**」に掲載している方法で圧着レバーを上げると、圧着ゴムが外せます。

⚠ 注意　圧着ゴムは新品の場合、衝撃緩衝部の高さが 3mm あります。長期間の使用で圧着ゴムがすり減って、衝撃緩衝部が 2mm 以下になるとシーラーの加圧力が増大して、誤って指などを挟んだ場合、過大な加圧力が加わる恐れがあります。衝撃緩衝部が 2mm 以下になった場合は必ず圧着ゴムの交換を行ってください。



## 9-7　マイクロスイッチの交換

【必　要　物】 プラスドライバー

マイクロスイッチは単品販売しています。

⚠ 警告 **マイクロスイッチの交換は必ず電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。**




1　「9-1 部品交換のための準備」をご覧いただき、圧着レバーを上げてください。

2　共通フレームに固定しているマイクロスイッチケースのビスを緩めてマイクロスイッチケースを共通フレームから外します。

3　マイクロスイッチケースにマイクロスイッチを固定しているビスを緩めて、マイクロスイッチケースからマイクロスイッチをとり外します。

4　マイクロスイッチに配線を固定しているビスを緩めて配線を取り外します。

**取り付け**

5　「12 配線図」及び右イラストをご覧いただき、新しいマイクロスイッチに 4 で外した配線を接続してください。




⚠ 警告 **マイクロスイッチの配線の接続を間違えるとタイマーユニットなどを破損する危険性があります。**
**トライアックの接続については、タイマーユニットに表示シールを貼ってあります。**

6　3 で外したマイクロスイッチケースへマイクロスイッチをビスで固定します。マイクロスイッチケースの取り付けビス穴は右イラストでご確認ください。




7　マイクロスイッチケースを 2 で外した共通フレームへ取り付けてください。

8　1 で外した圧着レバーなどを元の状態に戻してください。

⚠ 警告 **マイクロスイッチを細い棒状のものなどで押して ON 状態にすることは大変危険です。**



## 9-8　温度センサーの交換

【必　要　物】　プラスドライバー
【交換の目安】　温度センサーの破損
温度センサーは単品販売しています。

温度センサーは、ヒーターとガラステープの間に挟む位置にセットしてあります。
温度センサーは、シールフレームの右端に取り付けてあります。

1　フローガラスシートを取り外してください。
2　ヒーターを取り外します。「9-3 ヒーターの交換」をご覧ください。
3　ビスA -1 、ビス A-2 、ビス B を外し、温度センサー固定板を外して温度センサーを取り外してください。
4　温度センサー固定板（ビス A-1 側）の突起部分を温度センサー先端部の穴にはめ込みシールフレームに固定する。
5　温度センサー固定板（ビス A-2 側）で温度センサーを挟み込み仮固定する。（右イラストをご覧ください）

⚠ 注意　ビス A-1 からビス A-2 の間は温度センサーがたるまないようにしてください。

6　温度センサー固定板（A-1 側）と温度センサー固定板（A-2 側）の間はたるまないように温度センサーモジュール側にセンサーを軽くひっぱりながら温度センサー固定板（A-2 側）をしっかりと固定してください。

⚠ 注意　温度センサーをひっぱる時、温度センサーモジュールを持って強くひっぱるとセンサー部が切れてしまうことがあります。

7　温度センサーモジュールを固定してください。
8　「9-3 ヒーターの交換」をご覧いただき、ヒーターを取り付けてください。

⚠ 注意　温度センサーの取付位置を誤りますと、シールができない場合があります。

MEMO　温度センサーを取り付ける時、感温部がヒーターの中央にくるように取り付けてください。（右イラストをご覧ください）感温部が正しい取り付け位置からズレているとヒーター温度を正しく検出することができません。










### 温度センサーの取付位置

□ 温度センサー




□ 取付位置



# 10 各部の調整方法

## 10-1 シール圧力の調整方法

シール圧力調整ナットに表示されている「袋の厚さ」を小レバーの目盛用指針に合わせて調整します。

1 圧力調整ナット固定ビスを緩めます
2 圧力調整ナットを回して使用される包材の厚みを圧力調整ナットのシールに記載されている数値に合わせてください。（圧力調整ナットは右方向にいっぱいに回すと［0.1mm 以下］の位置で止まります。その後、左に回して調整してください）
3 調整が済んだ後は必ず固定ビスで圧力調整ナットを固定してください




⚠ 警告 厚い袋を使う時に右方向（薄い包材に対応させる方向）に回し過ぎた状態で使用するとシール不良の原因となったり、ソレノイドの吸引力が落ちてマイクロスイッチが入らなくなり圧着レバーが降りたままの状態になったりします。
また、過大な加圧力がかかり大変危険ですので下記の 注！ をよくお読みいただき、調整ナットのシールに記載している赤色の範囲内にセットして使用してください。

⚠ 注意 反対に薄い袋を使う時に左方向（厚い包材に対応させる方向）に回し過ぎた状態で使用すると圧着レバーの昇降音が大きくなります。

注！
- ●圧力調整ナットを緩め過ぎた時 ....
- ●部品交換の際、圧力調整ナットを緩めて外した時

→圧力調整ナットを時計（右）方向に止まるまでいっぱいに回すと［0.1mm 以下］の目盛りで止まります。その後包材に合わせて目盛りの指針を合わせてください。通常は［標準］の位置で使用します。







## 10-2 テーブルスイッチ板の押圧調整方法

**対象：OPL-200 、300 シリーズ**

袋の内容物が重い場合は、テーブルスイッチ板に袋を載せただけでスイッチが入ってしまいます。そのような場合はテーブルスイッチ板裏の押し圧調整ネジを回して強弱を調整してください。